

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Читинский политехнический колледж»
(ГПОУ «ЧПТК»)

ул. Полины Осипенко, 18, г. Чита, 672000
Тел. (3022) 35-52-54, 32-02-53
Факс (3022) 35-52-54, 35-48-05
E-mail: chitlscoll@megalink.ru
<http://chptk.ru>

Руководителю
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю
С.Э. Лапа

03.09.2018 № *01/524*

Сообщаю, что с целью выполнения предписания № 104 от 21 апреля 2017 г., об устранении выявленных нарушений санитарных правил по результатам проверки, ГПОУ «Читинский политехнический колледж» в 2018 г., согласно утвержденного плана устранения нарушений, была проделана следующая работа:

1. ГПОУ «Политехнический колледж», ул. П.Осипенко 18, общежития: ул. Ленина 75, 9-го Января 43

П.2 В мастерских к раковинам подведена горячая вода

П.3 Заключен договор № 472/18 на поставку шкафов для одежды в спортзалы

П.7 Во всех кабинетах заменены на работающие люминесцентные лампы, организовано отдельное хранилище для люминесцентных ламп, с целью последующей утилизации согласно заключенного договора № 91-18-В(уже утилизировано 438 ламп)

П.9 Заключен договор на поставку соответствующих требованиям СанПин стульев в кабинеты информационных технологий

2. Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»:

П.15 Все раковины в туалетных комнатах 1,2 и цокольных этажей оборудованы подводкой горячей воды

П.17 Классные доски во всех учебных кабинетах оборудованы софитами

П.18 Установлены столы и стулья с учетом росто-возрастных особенностей учащихся, на мебель нанесена цветовая маркировка

П.21 Аэроионный состав воздуха на рабочих местах у компьютеров приведен в соответствие с требованиями путем снижения нагрузки на кабинет, проветривания после каждого часа занятий, влажная уборка после занятий, еженедельная генеральная уборка с влажной обработкой стен, установлена бактерицидная лампа.

3. Красночикоийский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

П.23 В общежитии оборудованы комнаты гигиены девочек, комнаты самостоятельных занятий и медицинский кабинет

П.25 Кухонные зоны жилых секций оборудованы мойками и шкафами

П.26 К санитарным узлам и душевым в общежитии обеспечена подводка горячего водоснабжения

П.29 Рабочие места в кабинетах с ПВЭМ оборудованы соответствующими

требованиям СанПин стульями

П.31 Мастерские учебного учреждения оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей воды (установлены бойлеры)

П. 33 Умывальные раковины в санитарных узлах оборудованы подводкой с горячей водой (установлены бойлеры)

П. 35 Доски в учебных заведениях оборудованы софитами

Другие указанные нарушения не были устранены по причине тяжелого финансового положения колледжа и будут устранены по мере его улучшения, в соответствии с утвержденным в ГПОУ «ЧПТК» планом устранения нарушений санитарных правил.

Директор ГПОУ «Читинский политехнический колледж»  Л.В. Емельянова

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ

«Читинский политехнический колледж»


Л.В. Емельянова

«01» февраля 2018 г.

П Л А Н

устранения нарушений санитарных правил, указанных в предписании Роспотребнадзора по Забайкальскому краю № 104 от 21.04.2017 г..

№ п/п(№ п/п указанного в предписании)	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», ул. П.Осипенко 18, общежития ул. Ленина 75 и 9-го Января 43.			
1	Восстановить целостность твердого покрытия хоззоны.	01.09.2019 г.	
2	Оборудовать мастерские учебного корпуса шкафами для одежды, к раковинам обеспечить подводку горячей воды.	01.09.2018 г.	
3	Оборудовать раздевалки спортзалов шкафами для одежды.	01.09.2018 г.	
4	При спортивных залах оборудовать отдельные душевые.	01.09.2018 г.	
5	В здании учебного корпуса оборудовать санузлы на всех этажах и по отдельным блокам для учащихся, а также оборудовать комнату личной гигиены для девочек.	01.09.2018 г.	
6	Для организации образовательного процесса приобрести мебель соответствующую требованиям СанПин.	01.09.2018 г.	
7	Произвести замену всех не работающих ламп		
8(9)	В кабинетах информационных технологий заменить сломанные и несоответствующие требованиям СанПин стулья на новые соответствующие СанПин.	01.09.2018 г.	
9(12)	В кабинетах 516,512,509,511,507,505,510,503 учебного корпуса размеры мебели для групп роста 1450мм-1600 мм, 1600 мм-1750 мм привести в соответствие с требованиями СанПин.	01.09.2018 г.	

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «ЧПТК».			
10(15)	Все раковины для мытья рук оборудовать подводкой горячей воды.	01.09.2018 г.	
11(17)	Классные доски оборудовать софитами.	01.09.2018 г.	
12(18)	Мебель учебных кабинетов (столы и стулья) приобрести с учетом росто-возрастных особенностей учащихся, с нанесение маркировки.	01.09.2018 г.	
13(21)	Провести мероприятия по проведению аэроионного состава воздуха на рабочих местах у компьютера в соответствующие требованиям нормативных документов.	01.09.2018 г.	
Красночикийский филиал ГПОУ «ЧПТК».			
14(23)	В двух жилых секциях на 3 и 5 этажах организовать проведение ремонта системы канализации санитарных узлов, во всех жилых секциях привести в рабочее состояние все душевые комнаты. В здании общежития оборудовать комнаты гигиены для девочек, комнаты самостоятельных занятий и медицинский кабинет.	01.09.2019 г.	
15(25)	Кухонные зоны жилых секций оборудовать мойками и шкафами.	01.09.2018 г.	
16(26)	Обеспечить подводку горячей воды к санитарным узлам и душевым комнатам общежития.	01.09.2019 г.	
17(29)	Оборудовать рабочие места с ПЭВМ стульями соответствующими требованиям СанПин.	01.09.2019 г.	
18(31)	Мастерские учебного учреждения оборудовать умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды.	01.09.2018 г.	
19(33)	Обеспечить подводку горячей воды к умывальным раковинам в санитарных узлах учебного корпуса.	01.09.2018 г.	
20(34)	Оборудовать в учебных кабинетах, лабораториях, санитарных узлах учебного корпуса систему механической вытяжной вентиляции.	01.09.2019 г.	
21(35)	Классные доски оборудовать софитами.	01.09.2018 г.	
22(36)	Привести в соответствие требованиям СанПин размеры мебели в кабинетах информационных технологий, «Устройство СХМ», ОБЖ (приобрести).	01.09.2018 г.	
23(37)	Привести в соответствие требованиям температуру в помещениях учебного корпуса Провести соответствующие измерения аккредитованной организацией.	01.09.2018 г.	

24(38)	Привести уровни напряженности электрического поля в диапазоне 5 Гц-2кГц на рабочих местах № 3,5,9,6. Провести соответствующие измерения аккредитованной организацией.	01.09.2018 г.	
25(39)	Провести мероприятия по проведению аэроионного состава воздуха на рабочих местах у компьютера в соответствующие требованиям нормативных документов. Провести соответствующие измерения аккредитованной организацией.	01.09.2018 г.	