

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 75240061000210333822 от 19.04.2024

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский
(ОНД и ПР Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

673060, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой,
ул. Пролетарская, 111 «А», тел. 2-11-29

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «19» апреля 2024 г. № 75240061000210333822

1. Красночикойский филиал государственного профессионального образовательного учреждения "Читинский политехнический колледж" (ИНН 7536011180, ОГРН 1027501153074),

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора (10001495160),

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

в ходе профилактического визита поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в здании Красночикойский филиал ГПОУ «ЧПТК», расположенном по адресу: 673060, Забайкальский край, Красночикойский р-он, с Красный Чикой, ул. Первомайская, 1:

1. Система пожарной сигнализации на объекте имеет срок эксплуатации более 10 лет и требует замены. (В соответствии с п.7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 средний срок службы системы пожарной сигнализации - 10 лет; в соответствии с п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств)

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников.

индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 54).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

- произвести замену системы пожарной сигнализации на объекте, имеющую срок эксплуатации более 10 лет, на новую; (п. 54 ППР)

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в течение тридцати календарных дней со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

лейтенант внутренней службы Степанова Ю.И.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного)



(подпись)

Предостережение подготовил инспектор п отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский лейтенант внутренней службы Степанова Ю.И. контактный телефон 8 (30230)2-11-29, электронный адрес: ond.chikoy@mail.ru

Предостережение направлено почтой по адресу: college-chikoy@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))